

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Калужской области

"КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ"

(ГП "Калугаоблводоканал")

Юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80

Испытательная базовая лаборатория питьевой воды (ИБЛ ПВ)

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80, т.8(4842)731405, v.yudanova@kalugavoda.ru

248033, г. Калуга, район д. Чижовка (Отделение ИБЛ ПВ на Окском водозаборе)

249834, Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Циолковского (Отделение ИБЛ ПВ на Угорском водозаборе)

249400, Калужская обл., Людиновский район, к северо-востоку от г. Людиново (Отделение ИБЛ ПВ на Людиновском водозаборе)

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21KB03

от 16.02.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИБЛ ПВ

Юданова В.А.

13.04.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 39 от 13.04.2022

Экземпляр №1

Наименование заказчика: Администрация, Ульяновский район, с. Кцынь

Наименование пробы испытаний: питьевая вода: колодец №1, колодец №2

Дата и время отбора пробы: 15.12.21. 08-10;08-20;

Акт приема пробы: № 80

Отбор пробы: заказчиком

Условия доставки в ИБЛ ПВ: заказчиком

Код пробы: 3-09.12.21; 3-10.12.21.

Дата(ы) проведения анализа: 15.12.21—18.12.21.

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний 3-09.12.21	Результаты испытаний 3-10.12.21	Методика измерений (МИ)
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 мл	39	40,7	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ в 1мл	38,5	55	МУК 4.2. 1018-01, п.8.1

Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИБЛ ПВ.

Распределение экземпляров протокола испытаний: экземпляр №1 - заказчику, экземпляр № 2 - ИБЛ ПВ.

ИБЛ ПВ не несет ответственность за информацию, полученную от заказчика.

Ответственность за отбор проб несет заказчик.

Претензии со стороны заказчика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Калужской области

"КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ"

(ГП "Калугаоблводоканал")

Юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80

Испытательная базовая лаборатория питьевой воды (ИБЛ ПВ)

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80, т.8(4842)731405, v.yudanova@kalugavoda.ru

248033, г. Калуга, район д. Чижовка (Отделение ИБЛ ПВ на Окском водозаборе)

249834, Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Циолковского (Отделение ИБЛ ПВ на Угорском водозаборе)

249400, Калужская обл., Людиновский район, к северо-востоку от г. Людиново (Отделение ИБЛ ПВ на Людиновском водозаборе)

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21KB03

от 16.02.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИБЛ ПВ

Юданова В.А.

13.04.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40 от 13.04.2022

Экземпляр №1

Наименование заказчика: Администрация, Ульяновский район, с.Кцынь

Наименование пробы испытаний: питьевая вода: колодец №3, колодец №4

Дата и время отбора пробы: 15.12.21. 08-40;08-50;

Акт приема пробы: № 81

Отбор пробы: заказчиком

Условия доставки в ИБЛ ПВ: заказчиком

Код пробы: 3-11.12.21; 3-12.12.21

Дата(ы) проведения анализа: 15.12.21—18.12.21.

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний 3-11.12.21	Результаты испытаний 3-12.12.21	Методика измерений (МИ)
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 мл	35	27	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	27	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ в 1мл	16	17	МУК 4.2. 1018-01, п.8.1

Результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИБЛ ПВ.

Распределение экземпляров протокола испытаний: экземпляр №1 - заказчику, экземпляр № 2 - ИБЛ ПВ.

ИБЛ ПВ не несет ответственность за информацию, полученную от заказчика.

Ответственность за отбор проб несет заказчик.

Претензии со стороны заказчика