

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Калужской области

"КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ"

(ГП "Калугаоблводоканал")

Юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80

Испытательная базовая лаборатория питьевой воды (ИБЛ ПВ)

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80, т.8(4842)731405, v.yudanova@kalugavoda.ru

248033, г. Калуга, район д. Чижовка (Отделение ИБЛ ПВ на Окском водозаборе)

249834, Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Циолковского (Отделение ИБЛ ПВ на Угорском водозаборе)

249400, Калужская обл., Людиновский район, к северо-востоку от г. Людиново (Отделение ИБЛ ПВ на Людиновском водозаборе)

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21KB03

от 16.02.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИБЛ ПВ

Юданова В.А.

26.01.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 20 от 26.01.2022

Экземпляр №1

Наименование заказчика: Администрация СП «Село Поздняково» Ульяновский район, д.Н.Передель, д.В.Передель

Наименование пробы испытаний: вода из колодца д.Н.Передель и водопроводной сети д.В..Передель

Дата и время отбора пробы: 23.11.21. 9-00; 9-20; 24.12.21. 09—20.

Акт приема пробы: № 71

Отбор пробы: заказчиком

Условия доставки в ИБЛ ПВ: заказчиком

Код пробы: 3-11.11.21; 3-12.11.21.

Дата(ы) проведения анализа: 23.11.21—26.11.21, 24.12.21.

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний 3-11.11.21 (Н. Передель)	Результаты испытаний 3-12.11.21 (В. Передель)	Методика измерений (МИ)
1	Массовая концентрация железа общего	мг/дм ³	< 0,10	< 0,10	ГОСТ 4011, п.2
2	Нитраты	мг/дм ³	19,2 ± 2,9	18,5 ± 2,8	ГОСТ 33045, п.9
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КСБ в 100 мл	0,3	0,3	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
4	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КСБ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КСБ в 1мл	0	27	МУК 4.2. 1018-01, п.8.1

Результаты испытаний относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИБЛ ПВ.

Распределение экземпляров протокола испытаний: экземпляр №1 - заказчику, экземпляр № 2 - ИБЛ ПВ.

ИБЛ ПВ не несет ответственность за информацию, полученную от заказчика.

Ответственность за отбор проб несет заказчик.

Претензии со стороны заказчика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Калужской области

"КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ"

(ГП "Калугаоблводоканал")

Юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80

Испытательная базовая лаборатория питьевой воды (ИБЛ ПВ)

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80, т.8(4842)731405, v.yudanova@kalugavoda.ru

248033, г. Калуга, район д. Чижовка (Отделение ИБЛ ПВ на Окском водозаборе)

249834, Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Циолковского (Отделение ИБЛ ПВ на Угорском водозаборе)

249400, Калужская обл., Людиновский район, к северо-востоку от г. Людиново (Отделение ИБЛ ПВ на Людиновском водозаборе)

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21KB03

от 16.02.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИБЛ ПВ

Юданова В.А.

26.01.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№21 от 26.01.2022

Экземпляр №1

Наименование заказчика: Администрация СП «Село Поздняково», Ульяновский район, д.Кирейково

Наименование пробы испытаний: вода из колодца и водопроводной сети

Дата и время отбора пробы: 23.11.21. 8-15 8-30; 24.12.21. 8-30.

Акт приема пробы: № 70

Отбор пробы: заказчиком

Условия доставки в ИБЛ ПВ: заказчиком

Код пробы: 3-09.11.21.; 3-10.11.21.

Дата(ы) проведения анализа: 23.11.21 ---26.11.21; 24.12.21.

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний 3-09.11.21 (колодец)	Результаты испытаний 3-10.11.21 (водопровод)	Методика измерений (МИ)
1	Массовая концентрация железа общего	мг/дм ³	< 0,10	< 0,10	ГОСТ 4011, п.2
2	Нитраты	мг/дм ³	20,7 ± 3,1	17,5 ± 2,6	ГОСТ 33045, п.9
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
4	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ в 1мл	2	115	МУК 4.2. 1018-01, п.8.1

Результаты испытаний относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИБЛ ПВ.

Распределение экземпляров протокола испытаний: экземпляр №1 - заказчику, экземпляр № 2 - ИБЛ ПВ.

ИБЛ ПВ не несет ответственность за информацию, полученную от заказчика.

Ответственность за отбор проб несет заказчик.

Претензии со стороны заказчика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Калужской области

"КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ"

(ГП "Калугаоблводоканал")

Юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80

Испытательная базовая лаборатория питьевой воды (ИБЛ ПВ)

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80, т.8(4842)731405, v.yudanova@kalugavoda.ru

248033, г. Калуга, район д. Чижовка (Отделение ИБЛ ПВ на Окском водозаборе)

249834, Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Циолковского (Отделение ИБЛ ПВ на Угорском водозаборе)

249400, Калужская обл., Людиновский район, к северо-востоку от г. Людиново (Отделение ИБЛ ПВ на Людиновском водозаборе)

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21KB03

от 16.02.2016

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИБЛ ПВ
Юданова В.А.
26.01.2022



МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22 от 26.01.2022

Экземпляр №1

Наименование заказчика: Администрация СП « Село Поздняково», Ульяновский район, д.Касьяново

Наименование пробы испытаний: вода из колодца и водопроводной сети

Дата и время отбора пробы: 23.11.21. 9-50 10-00; 24.12.21. 10-00-10-05.

Акт приема пробы: №72

Отбор пробы: заказчиком

Условия доставки в ИБЛ ПВ: заказчиком

Код пробы: 3-13.11.21; 3-14.11.21.

Дата(ы) проведения анализа: 23.11.21---26.11.21; 24.12.21.

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний 3-13.11.21 (колодец)	Результаты испытаний 3-14.11.21 (водопровод)	Методика измерений (МИ)
1	Массовая концентрация железа общего	мг/дм ³	< 0,10	< 0,10	ГОСТ 4011, п.2
2	Нитраты	мг/дм ³	19,2 ± 2,9	19,2 ± 2,9	ГОСТ 33045, п.9
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	8,3	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
4	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ в 1мл	5	37,5	МУК 4.2. 1018-01, п.8.1

Результаты испытаний относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИБЛ ПВ.

Распределение экземпляров протокола испытаний: экземпляр №1 - заказчику, экземпляр №2 - ИБЛ ПВ.

ИБЛ ПВ не несет ответственность за информацию, полученную от заказчика.

Ответственность за отбор проб несет заказчик.

Претензии со стороны заказчика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Калужской области

"КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ"

(ГП "Калугаоблводоканал")

Юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80

Испытательная базовая лаборатория питьевой воды (ИБЛ ПВ)

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80, т.8(4842)731405, v.yudanova@kalugavoda.ru

248033, г. Калуга, район д. Чижовка (Отделение ИБЛ ПВ на Окском водозаборе)

249834, Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Циолковского (Отделение ИБЛ ПВ на Угорском водозаборе)

249400, Калужская обл., Людиновский район, к северо-востоку от г. Людиново (Отделение ИБЛ ПВ на Людиновском водозаборе)

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21KB03

от 16.02.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИБЛ ПВ

Юданова В.А.

26.01.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ****№23 от 26.01.2022**

Экземпляр №1

Наименование заказчика: Администрация СП « Село Поздняково», Ульяновский район, д.Поздняково, д.Вейно

Наименование пробы испытаний: вода из водопроводной сети д.Поздняково и из колодца д.Вейно

Дата и время отбора пробы: 23.11.21, 10-30; 11-00; 24.12.21, 10-30—11-00.

Акт приема пробы: № 73

Отбор пробы: заказчиком

Условия доставки в ИБЛ ПВ: заказчиком

Код пробы: 3-15.11.21; 3-16.11.21.

Дата(ы) проведения анализа: 23.11.21.—26.11.21; 24.12.21.

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний 3-15.11.219 (д.Поздняково)	Результаты испытаний 3-16.11.21 (д.Вейно)	Методика измерений (МИ)
1	Массовая концентрация железа общего	мг/дм ³	< 0,10	< 0,10	ГОСТ 4011, п.2
2	Нитраты	мг/дм ³	14,3 ± 2,1	17,5 ± 2,6	ГОСТ 33045, п.9
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 мл	1	не обнаружено	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
4	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ в 100 мл	1	не обнаружено	МУК 4.2. 1018-01, п.8.2
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ в 1мл	65	сплошной рост	МУК 4.2. 1018-01, п.8.1

Результаты испытаний относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИБЛ ПВ.

Распределение экземпляров протокола испытаний: экземпляр №1 - заказчику, экземпляр № 2 - ИБЛ ПВ.

ИБЛ ПВ не несет ответственность за информацию, полученную от заказчика.

Ответственность за отбор проб несет заказчик

Претензии со стороны заказчика